



PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT

12 Avenue du Lt Atger 13690 GRAVESON

Tél 04 90 95 79 54 Fax 04 90 95 89 45

Email : phyto.plus@wanadoo .fr



OBJET : Conformité STEP

STEP". P. I . A: SBR® □□□□□□□□□□

Ref: □□□□□

GRAVESON 26 June 2009

ENGAGEMENT PHYTO PLUS

La Ste PHYTO PLUS garantit le bon fonctionnement des installations Phyto plus environnement et notamment celle désignée ci-dessous, en conformité avec les prescriptions techniques relatives à la loi sur l'Eau et aux articles correspondant, en matière de traitement des effluents uniquement domestiques en sortie de la station

Lieu : □□□□□

Capacité théorique calculée : □□□□□ Eqh

Capacité mise en place : □□□□□ Eqh

Volume théorique déversé □□□□□ litres/jour

Volume considéré maximum:□□□□□ litres/jour en pointe

Définition de la Station □□□□□ FTE de □□□□□ litres,□□□□□Bio réacteurs de□□□□□litres, □□□□□ Décanteur de□□□□□ litres.

Nous garantissons un traitement final sans surcharge dont les caractéristiques sont les suivantes : (Niveau D4), conformément à la Loi sur l'Eau, et prescriptions techniques de l'arrêté du 6 mai 1996 et 22 juin 2007, relatifs aux dispositifs d'assainissement non collectif et à la norme 12566-3 2009. Toutes nos cuves sont garanties 10 ans. (Posée dans les conditions prévues, conforme à notre notice).

Nous garantissons également la qualité de rejet ci-dessous, d'une manière constante, , pour un fonctionnement permanent de la station, et après constitution de la biomasse (2 à 3 mois environ), compte tenu de l'existence, d'un contrat de maintenance (contrôle) sur nos stations, accepté, et signé par le client.

- **DBO5.....35 mg/l.**
- **MES.....30 mg/L.**

Le Directeur
Monsieur Charley MUSCAT